



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1347-120
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Г. Бузулук

(место составления предписания)

« 23 » марта 2018 г. 14-00 час.

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1347-рп/о от 12.03.2018 в период с 20.03.2018 по 23.03.2018 Ищуком Ростиславом Ростиславовичем, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора в присутствии директора МОБУ «ООШ №5» Ужвы Лидии Петровны была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Основная общеобразовательная школа №5» (МОБУ «ООШ №5»). По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-1347-196 от 23.03.2018.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 250, должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного МОБУ «ООШ №5» **предписывается** устранить следующие нарушения:

№п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	В учреждении отсутствуют испытанные электротехнические средства.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 1.7.3 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.07.2018
2.	Не соблюдается установленная правилами эксплуатации периодичность лабораторно-профилактических испытаний электроустановок.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей пп. 1.2.2; 2.12.17; 3.6.1; Приложение 3 таб. 37 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.08.2018
3.	Электрошкаф вводного устройства корпуса №1 ул. Гая, распределительный электропит	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.4	01.07.2018


	здания корпуса №1, вводной электрощит в мастерских, вводной щит корпусов №1 и №2 по ул. Крестьянская, 46 не закрыты на замки, токоведущие части доступны для случайного прикосновения.	22.01.03 №4145).	
4.	В помещении кухни по ул. Гая подключение холодильного оборудования выполнено без защитного зануления корпуса.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, п. 3.5.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), Правила устройства электроустановок п.1.7.149, п. 7.1.36, п. 1.7.78	10.07.2018
5.	Не выполнена система уравнивания электрических потенциалов в помещениях кухни и моечных отделениях по ул. Гая и по ул. Крестьянской.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 1.7.78, п. 1.7.83.	01.07.2018
6.	Электропроводка в гараже корпуса №1 ул. Гая выполнена по сгораемому основанию с нарушением требований нормативных документов.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 2.1.37, п. 2.1.21, 2.1.26	01.07.2018
7.	Электропроводка за непроходными потолками, выполненными из сгораемых материалов, в мастерских ул. Гая проложена с нарушением правил устройства электроустановок.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 7.1.38	30.12.2018
8.	В учебном классе мастерских ул. Гая электрические розетки установлены на высоте ниже 1,8 м.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 6.6.30.	01.07.2018
9.	На наружной стене здания корпуса №1 ул. Гая установлен электрический щиток, исполнение которого не соответствует условиям окружающей среды.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 1.1.20	01.07.2018
10	В учреждении отсутствует утвержденная проектная документация по электроснабжению объектов.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1, (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.08.2018
11	Не заземлены металлошкафы	Нарушены Правила технической	01.08.2018

	ул. Крестьянской.	потребителей п. 2.7.2, (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), Правила устройства электроустановок п.1.7.76, п. 1.7.78	
12	Не выполнено защитное заземление металлической соединительной коробки на вводе питающих проводов в здание корпуса №3 по ул. Крестьянской.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.2, (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), Правила устройства электроустановок п.1.7.76, п. 1.7.78	01.08.2018
13	Принятая учреждением программа на 2010-2020 гг не соответствует «Требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации» утвержденным приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. N 398 (Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. N 33449).	Статья 25 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. N 398 (Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. N 33449).	01.08.2018

Информацию о ходе выполнения настоящего предписания представить: в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 по мере истечения сроков исполнения в письменной форме на имя заместителя руководителя управления Факс: 8(3532)44-50-23, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора


 Главный государственный инспектор
 Западно-Уральского управления
 Ростехнадзора
Илюк Р.Р.
 подпись
 Рег. №060 23.03.2018 г.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:
 Директор МОБУ «ООШ №5» Ужва Лидия Петровна

« 23 » марта 2018 г.



 подпись

Получить и подписать Предписание отказался _____

(делается отметка должностным лицом)